



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon : 0255/214091; 0255/211402 ; 0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dspcs@asp-caras.ro
cod operator 711

PG-10 RI-01 CH ed.1 / rev. 0



RAPORT DE ÎNCERCARE EXAMEN CHIMIC APĂ

Nr.: 577

Data: 25.07.2022

exemplar nr.: 1

*Apa analizată: REȚEA APĂ POTABILĂ CLORINATĂ

*Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
COM.DOCLIN

*Adresa: COM. DOCLIN, NR.1, JUD.CARAS-SEVERIN

*Locație prelevare: PLECARE-DOCLIN

*Probă prelevată de: UDOVITA MARIAN

*la data: 25.07.2022

*ora: 09:00

*Probă transportată la 2-8°C: DA

Data / ora recepției: 25.07.2022 / 10:30

Data / ora punerii în lucru: 25.07.2022 / 10:35

Monitorizare audit	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	19,70	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	2,24	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	0,765	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	15,25	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	308	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	22,68	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	12	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,532	≥ 6,5 - ≤ 9,5



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01 CH ed.1 / rev. 0



**RAPORT DE ÎNCERCARE
EXAMEN CHIMIC APĂ**

Nr.: 578

Data: 25.07.2022

exemplar nr.: 1

*Apa analizată: REȚEA APĂ POTABILĂ CLORINATĂ

*Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
COM.DOCLIN

*Adresa: COM. DOCLIN,NR.1, JUD.CARAS-SEVERIN

*Locație prelevare: REȚEA-DOCLIN-FAM.VOINEA

*Probă prelevată de: UDOVITA MARIAN

*la data: 25.07.2022

*ora: 09:10

*Probă transportată la 2-8°C: DA

Data / ora recepției: 25.07.2022 / 10:30

Data / ora punerii în lucru: 25.07.2022 / 10:35

Monitorizare audit	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	19,77	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	1,60	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	0,450	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	14,58	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	307	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	16	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,415	≥ 6,5 - ≤ 9,5



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro


Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 577 Data : 25.07.2022 exemplar nr.: 1

*Apa analizata : PLECARE POTABILA CLORINATA

*Beneficiar : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL
COMUNEI DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR. 1,JUD CARAS-SEVERIN

*Locatie prelevare : DOCLIN PLECARE

*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN *la data: 25.07.2022 *ora: 09:00

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 25.07.2022 / 10:30

Data/ora punerii in lucru: 25.07.2022 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:
Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 28.07.2022
Intocmit de : As. Zimbran Adelina

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor
Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-
Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa
reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M.ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 578 Data : 25.07.2022 exemplar nr.: 1

*Apa analizata : RETEA POTABILA CLORINATA

*Beneficiar : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL
COMUNEI DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR. 1, JUD CARAS-SEVERIN

*Locatie prelevare : DOCLIN FAM.VOINEA

*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN *la data: 25.07.2022 *ora: 09:10

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data/ora receptiei: 25.07.2022 / 10:30

Data/ora punerii in lucru: 25.07.2022 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare
Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 28.07.2022

Intocmit de : As. Zimbran Adelina

Validat,
Manager Tehnic./loctiitor
Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.